



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

206

จาก ผบค.กฟอ.สรข.

ถึง ผจก.กฟอ.สรข.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นาง ณาชากร ดันติจิรกาล

อ้างถึง คำร้องที่ 383 ลงวันที่

31 พฤษภาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นาง ณาชากร ดันติจิรกาล.....นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....120.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....100.....เควีเอ
PEA. 41-08912.....ติดตั้งที่.....ชลประทาน.....โหลดเฟส เอ.....70.....ปี.....65.....ซี.....60.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ห้องให้เช่า.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ต.มม. จำนวน.....4.....สาย ระยะทาง.....120.....เมตร
พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย
ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
รื้อถอน.....สาย 50 A, 50AW จำนวน 3 สาย ระยะทาง 120 เมตร (คืนคลัง)

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....44,893.26.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....3,142.53.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....48,035.79.....บาท (.....สี่หมื่นแปดพันสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายพนักงานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขววดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรข.-บค./ 519

- 4 ส.ค. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายจิเชียร เสงอุดมทรัพย์)

ผจก.กฟอ.ศรีราชา

FM-CO-19

- 4 ส.ค. 2560