



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

C-60-H-SRCCS.0491

๑๓๘

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นางสาว สุภาณิณ ณ์ษรณสุข
อ้างถึง คำร้องที่ 533 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นางสาว สุภาณิณ ณ์ษรณสุข นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....60.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....160.....เควีเอ
PEA 51-110022.....ติดตั้งที่ บริเวณทางเข้าอำนวยการ อพาร์เมนต์โฮลด์เฟส เอ.....120.....ปี.....110.....ซี.....100.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....300.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....3.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ร้านขายกาแฟ.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95AW.....ค.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....60.....เมตร
พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย
ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
รื้อถอน.....สาย 50 A 95 AW เส้นละ 8 เมตร (คืนคลัง).....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....17,972.90.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,258.10.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....19,231.00.....บาท (.....หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ใช้สวัสดิเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ ๗๕๑

24 ส.ค. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายดำรงศักดิ์ ยืนยง)

ชจก.รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ศรีราชา

24 ส.ค. 2560

FM-CO-19