



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

C-60-H-SRCCS.G524

บันทึก

244

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

ที่ว่าการอำเภอศรีราชา

อ้างถึง คำร้องที่ 621 ลงวันที่

24 สิงหาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....ที่ว่าการอำเภอศรีราชา.....นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....315.....เควีเอ
PEA 32-010318 ติดตั้งที่ บริเวณที่ว่าการอำเภอศรีราชา โหลดเฟส เอ.....280.....ปี.....270.....ซี.....260.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....5.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ ร้านค้าสวัสดิการบริเวณโรงพยาบาล

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AWG.....ด.มม. จำนวน.....4.....สาย
ระยะทาง.....50.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....6.....ห้อง)
รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....26,992.15.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,889.45.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....28,881.60.....บาท (.....สองหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่ววดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ ๗๘๙

- 7 ก.ย. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายดำรง ยืนยง)

ทจก.รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ศรีราชา

- 7 ก.ย. 2560

FM-CO-19