



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

252

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นาง ประไพ เลิศพาณิชย์กุล (ย้ายแนวเสาไฟฟ้า)

อ้างถึง คำร้องที่ 597 ลงวันที่

11 สิงหาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

นาง ประไพ เลิศพาณิชย์กุล (ย้ายแนวเสาไฟฟ้า)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ _____ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1. ชื่อผู้ใช้ไฟ _____ นาง ประไพ เลิศพาณิชย์กุล (ย้ายแนวเสาไฟฟ้า) _____ บ้านเลขที่ _____ - หมู่ที่ _____
 ตำบล _____ สุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ _____ ย้ายแนวเสาไฟฟ้า
 _____ - มีผู้ใช้ไฟ 159 ราย แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 7
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ _____ ศรีราชา อยู่ห่างจากสถานีฯ 5 เมตร

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อย่าอาศัย _____ - _____ ราย โหลดรวมประมาณ _____ กว.
 นาง ประไพ เลิศพาณิชย์กุล (ย้ายแนวเสาไฟฟ้า) เนื่องจากกีดขวางทาง เข้าออก

โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป _____ - _____ โวลท์ เวลา _____ - _____ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก _____ - _____ กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง _____ - _____ เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ - _____ เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด _____ - _____ เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน _____ - _____ เครื่อง

ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ _____ - _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด _____ - _____ เควีเอ เป็นระบบ _____ - _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์

ขนาด _____ - _____ เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- (/) ปีกเสาคร.ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 1 ต้น
 (/) พาดสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย
 ระยะทาง เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

- (-) ปีกเสาคร.ขนาด เมตร จำนวน ต้น
 (-) พาดสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย
 ระยะทาง เมตร

หม้อแปลง

- (-) ปีกเสาคร.ขนาด เมตร จำนวน ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ เฟส 22 เควี ขนาด เควีเอ
 จำนวน เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

- (-) ปีกเสาคร.ขนาด เมตร จำนวน ต้น
 (-) พาดสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย
 ระยะทาง เมตร
 (-) พาดสายเมนขายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย
 ระยะทาง เมตร

แรงต่ำภายใน

- (-) ปีกเสาคร.ขนาด เมตร จำนวน ต้น
 (-) พาดสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย
 ระยะทาง เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด วัตต์ จำนวน ชุด
 กฟภ. จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกร้อถอน

- (/) -ร้อถอนเสา คร. ขนาด 14 เมตร (คั่นคั้ง)

อุปกรณ์ร้อถอน

- ก่อสร้างปี งานขยายเขตงบ
 ทรัพย์สิน

3) เงินลงทุน

วน.1/3

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

ค่ารื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	2,226.00	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	25,596.08	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	480.00	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
แรงต่ำภายใน (ไฟทาง)	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	15,250.38	บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (_____ เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน	-	บาท
รวมเป็นเงิน	เป็นเงิน	-	บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน - บาท

รวมเป็นเงิน 45,289.93 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน 3,170.30 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,460.23 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 48,460.23 บาท

(สหกรณ์แปดพันสี่ร้อยหกสิบบาทยี่สิบสามสตางค์)

กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียน ภาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ไช้วัดเจริญ)

ผ.บ.ก.ฟ.อ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ ๓๓

๗ ก.ย. 2560

ป., ผ.บ. , ผ.บ. , ผ.บ. , ดำเนินการต่อไป.


พงศ์ ยืนยง)

ผ.บ.ก.ฟ.อ.ศรีราชา

๗ ก.ย. 2560