



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

256

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นาย วิชิน ข้องนอก

อ้างถึง คำร้องที่ 604 ลงวันที่

16 สิงหาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นาย วิชิน ข้องนอก นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง 220 เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด 50 แควีเอ
PEA. 49-014867 ติดตั้งที่ บริเวณถนน 3241 โหลดเฟส เอ 25 ปี 20 ซี 20
โวลท์ปลายสาย 210 โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง 300 เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส ใช้สำหรับกิจการ ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 6 ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย ระยะทาง - เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง 220 เมตร
พาดสายเมนชาคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย
ระยะทาง - เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน - ห้อง)
รื้อถอน -

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 69,393.71 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 4,857.56 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74,251.27 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข้วดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./

614

13 ก.ย. 2560

ผบ.ป., ผบ.ห., ผบ.ค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นายดำรงศักดิ์ ยืนยง)

ชก.รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ศรีราชา

13 ก.ย. 2560