



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

258

จาก ผบค.กฟอ.สรข. ถึง ผจก.กฟอ.สรข.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-นางสุพินดา แก้วรุ่งเรือง
 อ้างถึง คำร้องที่ 617 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับนางสุพินดา แก้วรุ่งเรือง นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง 60 เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด 250 กิโลโวลต์
 PEA 48-004522 ติดตั้งที่ ถนนบายพาสหมายเลข 7 โหลตเฟส เอ 230 ปี 220 จี 210
 โวลท์ปลายสาย 210 โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง 500 เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส ใช้สำหรับกิจการ ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง 60 เมตร
 พาดสายเมนสายเคเบิลด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ต.มม. จำนวน สาย
 ระยะทาง เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน ห้อง)
 รื้อถอน

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 24,772.92 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 1,734.10 บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,507.02 บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดบาทสองสตางค์)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขว่อดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรข.-บค./ 618

13 ก.ย. 2560

ผบ.ป., ผบ.ห., ผบ.ค., ผบ.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นายดำรงดี ยืนยง)

FM-CO-19

ชจก.รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ศรีราชา

13 ก.ย. 2560