



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## บันทึก

2509

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นาง สมศรี พัดเย็น

อ้างถึง คำร้องที่ 635 ลงวันที่

30 สิงหาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นาง สมศรี พัดเย็น.....นั้น  
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

### 1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....12.....เมตร รับ ไฟจากหม้อแปลงขนาด.....100.....เควีเอ  
PEA 54-001787 ติดตั้งที่.....บริเวณหน้าวัดไร่กล้วย โหลดเฟส เอ.....75.....ปี.....70.....ซี.....60.....  
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....300.....เมตร  
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย.....

### 2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น  
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร  
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ต.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....12.....เมตร  
พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย  
ระยะทาง.....เมตร (ตีกแถว , ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)  
รื้อถอน.....

### 3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....11,061.70.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....774.32.....บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....11,836.02.....บาท (.....หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์.....)  
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย  
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไช้อวดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค/ blb

13 ก.ย. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายดำรง ยืนยง)

พจก.รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ศรีราชา

13 ก.ย. 2560