



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอย้ายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาย สัญญา สิงนิม
 อ้างถึง คำร้องที่ 625 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นาย สัญญา สิงนิม นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอย้ายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง... 210... เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด... 100... แควีเอ
 PEA. 55-006063 ติดตั้งที่บริเวณถนนรอบอ่างเก็บน้ำบางพระ หลอดเฟส เอ 75 บี 70 ซี 60
 โวลท์ปลายสาย... 210... โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง... 200... เมตร
 ขอดัดตั้งมิเตอร์ขนาด... 15... แอมป์ 1 เฟส ใช้สำหรับกิจการ... ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ. ขนาด... 9... เมตร จำนวน... 4... ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด... ค.มม. จำนวน... สาย ระยะทาง... เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด... 95 AW ค.มม. จำนวน... 2.4... สาย ระยะทาง... 90,120... เมตร
 พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด... ค.มม. จำนวน... สาย
 ระยะทาง... เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน... ห้อง)
 รื้อถอน... สาย 50 จำนวน 2 เส้น (A,N) ระยะทาง 90 เมตร (คืนคลัง)

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน... 75,774.08... บาท ภาษี 7% เป็นเงิน... 5,304.19... บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น... 81,078.27... บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอย้าย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่ววดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 609

13 ก.ย. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายดำรงค ยืนยง)

ชก.รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ศรีราชา