



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

C-60-H-SRCCS.0534

บันทึก

266

จาก ผบค.กฟอ.ศรช. ถึง ผจก.กฟอ.ศรช.
เลขที่ _____ วันที่ _____
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นายธีระพล กรุดประยูร
อ้างถึง คำร้องที่ 623 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.ศรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นายธีระพล กรุดประยูร นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....100.....เควีเอ
PEA 40-019382 ติดตั้งที่ วัดเขาน้อย โหลดเฟส เอ.....70.....บี.....75.....ซี.....65
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....400.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....3.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....บ้านพักอาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW ค.มม. จำนวน.....4.....สาย ระยะทาง.....105.....เมตร
พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย
ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
รื้อถอน.....สาย 50 A , 50 W จำนวน 1,1 เส้น ระยะทาง 10,200 เมตร (RM) (คืนคลัง)

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....43,066.47.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....3,014.65.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....46,081.12.....บาท (.....สี่หมื่นหกพันแปดสิบเอ็ดบาทสิบสองสตางค์.....)
กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข้วจเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ บค

13 ก.ย. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผค. ดำเนินการต่อไป.

(นายดำรง ยืนยง)

ชก.รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ศรีราชา

13 ก.ย. 2560

FM-CO-19