



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

272

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

บริษัท ไอทีเอ็กซ์ ทรานสปอร์ต จำกัด

อ้างถึง คำร้องที่ 622 ลงวันที่

24 สิงหาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ บริษัท ไอทีเอ็กซ์ ทรานสปอร์ต จำกัด นั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงดันระยะทาง.....70.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....250.....เควีเอ PEA. 56-000318.....ติดตั้งที่.....เทศบาลเจ้าพระสุรศักดิ์.....โหลตเฟส เอ.....230.....ปี.....220.....ซี.....210.....โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....300.....เมตร ขอบที่ดินมีเนื้อที่.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ก่อสร้างอาคารชั่วคราว

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....70.....เมตร
พาดสายเมนสายเคเบิลด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....14,534.81.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,017.44.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....15,552.25.....บาท (.....หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์.....)
กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยายเขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่ววดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ ๕๑๘

13 ก.ย. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผค. ดำเนินการต่อไป.

(นายดำรงศักดิ์ ยืนยง)

ชก.รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ศรีราชา

13 ก.ย. 2560