



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๑๖๘

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นางสาว สดศรี โนนหนองคู

อ้างถึง คำร้องที่ 695 ลงวันที่

22 กันยายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นางสาว สดศรี โนนหนองคู.....นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....45.....เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด.....100.....เควีเอ
PEA. 49-002560.....ติดตั้งที่ ถนน 3241 มาบเอียง.....โหลตเฟส เอ.....75.....ปี.....70.....ซี.....60.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....100.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่พักอาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสาakor.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....2.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.ม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.ม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....45.....เมตร
พาดสายเมนสายค้ำด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.ม. จำนวน.....-.....สาย
ระยะทาง.....-.....เมตร (ตีกแถว, ห้อยแถว จำนวน.....-.....ห้อย)
รื้อถอน.....-.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....27,230.00.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,906.10.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....29,136.10.....บาท (.....สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทสิบสตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่ววดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ ๒๕๐

ผบป., ผบห., ผบค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นายวิเชียร เสงอุดมทรัพย์)

ผจก.กฟอ.ศรีราชา

- 5 ต.ค. 2560