



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๒๕๖๓

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นางชุดิกาญจน์ ศิววัฒน์คานนท์
 อ้างถึง คำร้องที่ 638 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นางชุดิกาญจน์ ศิววัฒน์คานนท์ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด.....50.....เควีเอ
 PEA 44-008238 ติดตั้งที่.....หนองขาม.....โหลตเฟส เอ.....120.....ปี.....110.....ซี.....100.....
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....300.....เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....3.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....คาร์แคร์.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....75.....เมตร
 พาดสายเมนชาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....16,780.79.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,174.66.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....17,955.45.....บาท (.....หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข้วดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./

ผบป., ผบห., ผบค., ผบค. ดำเนินการต่อไป.

(นายวิเชียร เสงอุดมทรัพย์)

ผจก.กฟอ.ศรีราชา ๒๕๖๐