



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๗๑)

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ _____ วันที่ _____
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นายอรรณพ เสถียรวงศ์
 อ้างถึง คำร้องที่ 734 ลงวันที่ 06 ตุลาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นายอรรณพ เสถียรวงศ์ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง...100...เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด...30...ควีเอ
 PEA. 33-001160 ติดตั้งที่...บางพระ...โฮลด์เฟส เอ...45...ปี...40...ซี...35...
 โวลท์ปลายสาย...210...โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง...300...เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด...15...แอมป์...1...เฟส ใช้สำหรับกิจการ...บ้านพักอาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ. ขนาด...9...เมตร จำนวน...4...ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด...95 AW...ค.มม. จำนวน...2...สาย ระยะทาง...100...เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...-...ค.มม. จำนวน...-...สาย ระยะทาง...-...เมตร
 พาดสายเมนสายด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...-...ค.มม. จำนวน...-...สาย
 ระยะทาง...-...เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน...-...ห้อง)
 รื้อถอน...-

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน...42,581.35...บาท ภาษี 7% เป็นเงิน...2,980.69...บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...45,562.04...บาท (.....สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบสองบาทสี่สตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่ววดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ ๒๙๕

18 ต.ค. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

18 ต.ค. 2560