



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

299

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด
 อ้างถึง คำร้องที่ 723 ลงวันที่ 02 ตุลาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ..... บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง...10...เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....100...เควีเอ
 PEA 99-907602 ติดตั้งที่..... สุรศักดิ์ โหลดเฟส เอ 45.....ปี 40.....ซี 35.....
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....100...เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์ 1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ลานตู้.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอร.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW ค.มม. จำนวน.....1.....สาย ระยะทาง.....10.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายเมนชาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....13,251.34.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....927.59.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....14,178.93.....บาท (.....หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบสามสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ใช้ฮวดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค/ 693

18 ต.ค. 2560

สบป. ,สบห. , ผบค. , ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

18 ต.ค. 2560