



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

C-60-H-SRCCS.0620

บันทึก

๒๙๓

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
เลขที่ _____ วันที่ _____
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- น.ส อรรวรา บำรุงแสง
อ้างถึง คำร้องที่ 729 ลงวันที่ 05 ตุลาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ น.ส อรรวรา บำรุงแสง นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง 10 เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด 400 แควีเอ
PEA 33-5049 ติดตั้งที่ทุ่งสุขลา โหลดเฟส เอ 300 บี 305 ซี 310
โวลท์ปลายสาย 210 โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง 250 เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส ใช้สำหรับกิจการ บ้านพักอาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด 95 AW คมม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง 10 เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด คมม. จำนวน สาย ระยะทาง เมตร
พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด คมม. จำนวน สาย
ระยะทาง เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน ห้อง)
รื้อถอน

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 13,232.54 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 926.28 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,158.82 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสองสตางค์)
กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข้วาดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 691

18 ต.ค. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

18 ต.ค. 2560

FM-CO-19