



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

295

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา บริษัท เอ็น ที เอส โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 อ้างถึง คำร้องที่ 714 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

บริษัท เอ็น ที เอส โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง...25...เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด...30...เควีเอ
 PEA 58-006774 ติดตั้งที่.....หนองขาม โหลดเฟส เอ...45...บี...40...ซี...35...
 โวลท์ปลายสาย...210...โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง...50...เมตร
 ขอบเขตติดตั้งมีเตอร์ขนาด...15...แอมป์ 1 เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ลานตุ้

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด...9...เมตร จำนวน...1...ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด...95 AW ค.ม.ม. จำนวน...2...สาย ระยะทาง...25...เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.ม.ม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.ม.ม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน...17,260.72...บาท ภาษี 7% เป็นเงิน...1,208.25...บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...18,468.97...บาท (.....หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์.....)
 กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข้ววดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

18 ต.ค. 2560

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ ๖4

ผบป., ผบห., ผบค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย สือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

18 ต.ค. 2560