



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

298

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผกค.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (CBI0947-U21 วัดประทานพร)

อ้างถึง คำร้องที่ 740 ลงวันที่

09 ตุลาคม 2560

เรียน ผกค.กฟอ.สรช.

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (CBI0947-U21 วัดประทานพร)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด.....100.....เควีเอ
 PEA. 36-010671 ติดตั้งที่.....ซอยข้างวัดประทานพร.....โหลตเฟส เอ.....70.....ปี.....60.....ซี.....40.....
 โวลต์ปลายสาย.....210.....โวลต์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร
 ขอดัดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....เสาสัญญาณโทรศัพท์.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.ม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 AW.....ค.ม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....15 /.....เมตร
 พาดสายเมนสายเคเบิลด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.ม. จำนวน.....-.....สาย
 ระยะทาง.....-.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)
 รื้อถอน.....-.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....13,872.24.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....971.06.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....14,834.30.....บาท (.....หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทสามสิบสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข้ววดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 405

19 ต.ค. 2560

ผบป., ผบท., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผกค.กฟอ.สรช.

19 ต.ค. 2560

FM-CO-19