



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

302

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บัญญารีสอร์ท (ซอย7/1-1)
 อ้างถึง คำร้องที่ 709 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บัญญารีสอร์ท (ซอย7/1-1)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงดันระยะทาง.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....160.....เควีเอ
 PEA 55-012619 ติดตั้งที่.....บริเวณหมู่บ้านปัญญา.....โพลด์เฟส เอ.....120.....ปี.....110.....ซี.....100.....
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....เมตร
 ขอดัดตั้งมิเตอร์ขนาด.....แอมป์.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 AW.....ค.มม. จำนวน 4.....สาย ระยะทาง.....115.....เมตร
 พาดสายเมนสายเคเบิลด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....สาย 50 A, 50AW จำนวน 1, 1 เส้น ระยะทาง 25,25 เมตร (RM) (คืนคลัง)

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 57,831.29 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 4,048.19 บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,879.48 บาท (.....หกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์.....)
 กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ใช้อัตตเจริณ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ ๗๑๖

19 ต.ค. 2560

ผบ.ป., ผบ.ท., ผบ.ค., ผบ.ค. ดำเนินการต่อไป.

(นายสือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

19 ต.ค. 2560