



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## บันทึก

311

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.  
 เลขที่ วันที่  
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นายธนพจน์ เผ่าภูรี  
 อ้างถึง คำร้องที่ 755 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นายธนพจน์ เผ่าภูรี นั้น  
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

## 1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงดันระยะทาง...150...เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด...20...เควีเอ  
 PEA...28-003986 ติดตั้งที่...ปิ่นทอง2...โหลตเฟส เอ...45...ปี...ซี...  
 โวลท์ปลายสาย...210...โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง...100...เมตร  
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด...15...แอมป์...1...เฟส ใช้สำหรับกิจการ...บ้านอยู่อาศัย

## 2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา กอ.ขนาด...9...เมตร จำนวน...1...ต้น  
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด...95 AW ค.มม. จำนวน...2...สาย ระยะทาง...135...เมตร  
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...ค.มม. จำนวน...สาย ระยะทาง...เมตร  
 พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...ค.มม. จำนวน...สาย  
 ระยะทาง...เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน...ห้อง)  
 รื้อถอน...

## 3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน...35,243.78...บาท ภาษี 7% เป็นเงิน...2,467.06...บาท  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...37,710.84...บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์)  
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย  
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ใช้อัตตเจริณ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 742

06 พ.ย. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผค. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

FM-CO-19

06 พ.ย. 2560