



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

312

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ _____ วันที่ _____
 เรื่อง การขอย้ายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาพร ทรานสปอร์ต
 อ้างถึง คำร้องที่ 751 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาพร ทรานสปอร์ต

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอย้ายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง 15 เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ
 PEA 35-013401 ติดตั้งที่..... ขอย้ายสิริอนุสรณ์ โหลตเฟส เอ 45 ปี..... จี.....
 โวลท์ปลายสาย..... 210..... โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง 400 เมตร
 ขอตัดตั้งมิเตอร์ขนาด..... 15..... แอมป์..... 1..... เฟส ใช้สำหรับกิจการ..... บ้านอยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ร.ขนาด..... เมตร จำนวน..... ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง 15 เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... ต.มม. จำนวน..... สาย ระยะทาง..... เมตร
 พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... ต.มม. จำนวน..... สาย
 ระยะทาง..... เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน..... ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 6,516.24 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 456.14 บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,972.38 บาท (..... หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์.....)
 กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอย้าย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข้วัดเจริญ)

ผบ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 144

06 พ.ย. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

06 พ.ย. 2560