



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

313

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา บริษัท พีซีซี เทรตเตอร์ จำกัด (ย้ายเสาไฟฟ้า)
 อ้างถึง คำร้องที่ 773 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....เควีเอ
 PEA.....คิดตั้งที่.....โหลตเฟส เอ.....ปี.....ซี.....
 โวลท์ปลายสาย.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....แอมป์.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ย้ายเสาไฟฟ้า

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายเมนชาวด้ายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (ตีกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....เสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น (คืนคลัง) เนื่องจากกีดขวางทาง เข้า-ออก.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....1,105.00.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....77.35.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....1,182.35.....บาท (.....หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขหวดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติที่ สรช.-บค./ 134

06 พ.ย. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

54

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

FM-CO-19

06 พ.ย. 2560