



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

316

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด (ย้ายเสาไฟฟ้า)
 อ้างถึง คำร้องที่ 772 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด (ย้ายเสาไฟฟ้า)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ _____ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.ชื่อผู้ใช้ไฟ บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด (ย้ายเสาไฟฟ้า) บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 4
 ตำบล สรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ ขยายแนวเสา
 _____ มีผู้ขอใช้ไฟ _____ แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 7
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ศรีราชา อยู่ห่างจากสถานีฯ 2 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ ราย โหลดรวมประมาณ _____ กว.
 รายละเอียด บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด (ขยายแนวเสาไฟฟ้า เนื่องจาก กีดขวางทางเข้า-ออก

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ _____ เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ ตั้งที่แท่น 3
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้เฟส เอ _____ แอมป์ เฟส บี _____ แอมป์ เฟส ซี _____ แอมป์ วัด
 โวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป _____ โวลต์ เวลา _____ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก _____ กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง _____ เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด _____ เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน _____ เครื่อง
 ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด _____ เควีเอ เป็นระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด _____ เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

(/) ปักเสาโครง.ขนาด 12,12.20 เมตร จำนวน 1,1 ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

(-) ปักเสาโครง.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

หม้อแปลง

(-) ปักเสาโครง.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด - เควีเอ
 จำนวน - เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

(-) ปักเสาโครง.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร
 (-) พาดสายเมนสายคาขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

แรงต่ำภายใน

(-) ปักเสาโครง.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด - วัตต์ จำนวน - ชุด
 จัดหาอุปกรณ์และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

(/) -รื้อถอน เสา โครง. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น (คืนคลัง)
 -รื้อถอน เสา โครง. ขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ต้น (คืนคลัง)

อุปกรณ์รื้อถอน

ก่อสร้างปี - งานขยายเขตงบ -
 ทรัพย์สิน -

3) เงินลงทุน

วน.1/3

ในส่วนของ กฟผ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟผ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	55,600.00	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	5,784.00	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	5,392.48	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	1,452.10	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	10,015.08	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	28,945.49	บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (_____ เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน	-	บาท
	รวมเป็นเงิน	-	บาท

หัก ค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง _____ เป็นเงิน _____ บาท

รวมเป็นเงิน _____ 107,189.15 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน _____ 7,503.24 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น _____ 114,692.39 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน _____ 114,692.39 บาท

(_____ หนึ่งในแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกกร้อยเก้าสิบสองบาทสามสิบเก้าสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ไชยวตเจริญ)

ผ.บ.ก.ฟ.อ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./

06 พ.ย. 2560

ผบง. , ผบห. , ผบค. , ผบพ. ดำเนินการต่อไป.



(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รอง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.

06 พ.ย. 2560