



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## บันทึก

320

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นาย พลิชรุ้ ท่วมทอง

อ้างถึง คำร้องที่ 698 ลงวันที่

22 กันยายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ..... นาย พลิชรุ้ ท่วมทอง ..... นั้น  
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

### 1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง..... 80 ..... เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด..... 100 ..... แควีเอ  
PEA. 41-002561 ..... ติดตั้งที่..... สก แหลมฉบัง ..... โหลดเฟส เอ..... 75 ..... บี..... 70 ..... ซี..... 65 .....  
โวลท์ปลายสาย..... 210 ..... โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง..... 200 ..... เมตร  
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด..... 15 ..... แอมป์..... 1 ..... เฟส ใช้สำหรับกิจการ..... ที่อยู่อาศัย .....

### 2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ. ขนาด..... 9 ..... เมตร จำนวน..... 2 ..... ต้น  
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด..... ค.มม. จำนวน..... สาย ระยะทาง..... เมตร  
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... 95 AW ..... ค.มม. จำนวน..... 2 ..... สาย ระยะทาง..... 50 ..... เมตร  
พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... ค.มม. จำนวน..... สาย  
ระยะทาง..... เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน..... ห้อง)  
รื้อถอน.....

### 3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน..... 28,258.83 ..... บาท ภาษี 7% เป็นเงิน..... 1,978.12 ..... บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..... 30,236.95 ..... บาท (..... สามหมื่นสองร้อยสามสิบหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์ .....)  
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย  
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่ววดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./

0 6 พ.ย. 2560

สบป., สบพ., สบค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

FM-CO-19

0 6 พ.ย. 2560