



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๑(1) - 328

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นาย พรรคพงษ์ อุดมแก้ว

อ้างถึง คำร้องที่ 826 ลงวันที่

10 พฤศจิกายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นาย พรรคพงษ์ อุดมแก้ว นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง..... 60เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด..... 160เควีเอ
PEA. 33-004428 ติดตั้งที่ บริเวณถนนหน้าวัดป่าลิไลโยวัน โทลคเฟส เอ 120 บี 110 ซี 100
โวลท์ปลายสาย..... 210โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง..... 300เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด..... 15แอมป์..... 1เฟส ใช้สำหรับกิจการ..... ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด..... 9เมตร จำนวน..... 2ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด..... ค.มม. จำนวน..... สาย ระยะทาง..... เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... 95 AWค.มม. จำนวน..... 2สาย ระยะทาง..... 60เมตร
พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... ค.มม. จำนวน..... สาย
ระยะทาง..... เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน..... ห้อง)
รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน..... 29,410.83บาท ภาษี 7% เป็นเงิน..... 2,058.76บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..... 31,469.59บาท (..... สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ใช้สวัสดิ์เจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ ๗๗๕

17 พ.ย. 2560

สบป.,สบท.,สบค.,สบค. ดำเนินการต่อไป.

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

FM-CO-19

17 พ.ย. 2560