



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑(๑)-๓๒๑

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาง สนองศรี โขมพัตร
 อ้างถึง คำร้องที่ 803 ลงวันที่ 01 พฤศจิกายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นาง สนองศรี โขมพัตร นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง 15 เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด 250 แควีเอ
 PEA 31-005532 ติดตั้งที่ ม.พฤษชาติ 7 โหลดเฟส เอ. 220 บี. 210 ซี. 200
 โวลท์ปลายสาย 210 โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง 400 เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส ใช้สำหรับกิจการ ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย ระยะทาง - เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง 15 เมตร
 พาดสายเมนชาคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน - ห้อง)
 รื้อถอน -

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 13,892.04 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 972.44 บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,864.48 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่ววดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./

17 พ.ย. 2560

ผบ.ป., ผบ.ห., ผบ.ค., ผบ.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นายสือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

17 พ.ย. 2560

FM-CO-19