



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑(๑)-๓๓๐

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรข. ถึง ผจก.กฟอ.สรข.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาง วรรณฯ สุขา
 อ้างถึง คำร้องที่ 768 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นาง วรรณฯ สุขา.....นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....145 เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....50 เควีเอ
 PEA 45-008264 ติดตั้งที่.....บริเวณโรงเรียนหนองเลง โหลตเฟส เอ.....25 ปี.....20 ปี.....20 ปี.....
 โวลต์ปลายสาย.....210.....โวลต์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200 เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15 แอมป์.....1 เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9 เมตร จำนวน.....5 ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.มม. จำนวน.....2 สาย ระยะทาง.....145 เมตร
 พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....55,151.24 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....3,860.59 บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59,011.83 บาท (.....ห้าหมื่นเก้าพันสิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข้วัดเจริญ)

ทพ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติที่ สรข.-บค./ ๗๖๐

17 พย. 2560

ผบป. , ผบห. , ผบค. , ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.

FM-CO-19

17 พย. 2560