



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๑(๑)-๓๓๒

จาก ผบค.กฟอ.สรข.

ถึง ผจก.กฟอ.สรข.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นายนิพนธ์ เจริญผล

อ้างถึง คำร้องที่ 788 ลงวันที่

25 ตุลาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นายนิพนธ์ เจริญผล นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง 40 เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด 100 เควีเอ
PEA 54-008476 ติดตั้งที่ บริเวณหน้าชลประทาน 9 โหลดเฟสเอ 80 ปี 70 จี 75
โวลท์ปลายสาย 210 โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง 200 เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส ใช้สำหรับกิจการ ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด ค.ม. จำนวน สาย ระยะทาง เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 AW ค.ม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง 40 เมตร
พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ค.ม. จำนวน สาย
ระยะทาง เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน ห้อง)
รื้อถอน

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 21,938.31 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 1,535.68 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,473.99 บาท (สองหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์)
กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่อวดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรข.-บค./ 17

17 พ.ย. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.

FM-CO-19

17 พ.ย. 2560