



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

9(1)-335

จาก ผบค.กฟอ.สรข.

ถึง ผจก.กฟอ.สรข.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นายณัฐพัชร คงนอก

อ้างถึง คำร้องที่ 785 ลงวันที่

25 ตุลาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นายณัฐพัชร คงนอก นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงดันระยะทาง 35 เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ
PEA. 56-011989 ติดตั้งที่ สายกวดแหลมทอง โหลดเฟส เอ 120 ปี 110 ซี 100
โวลท์ปลายสาย 210 โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง 200 เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส ใช้สำหรับกิจการ อุทาสีรณันต์

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง 35 เมตร
พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ค.มม. จำนวน สาย
ระยะทาง เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน ห้อง)
รื้อถอน

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 16,395.14 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 1,147.66 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,542.80 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบสตางค์)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไช้อวดเจริญ)

ผบ.บค.กฟอ.ศรีราชา

17 พ.ย. 2560

อนุมัติ ที่ สรข.-บค./ 154

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.

FM-CO-19

17 พ.ย. 2560