



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๑(๑)-๖๓๐

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นายพิภพ พงษ์พันธ์

อ้างถึง คำร้องที่ 782 ลงวันที่

20 ตุลาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นายพิภพ พงษ์พันธ์ นั้น  
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

## 1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง 70 เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด 250...เควีเอ  
PEA. 31-005532 ติดตั้งที่ บริเวณม.ฉะวาศี 3 โหลดเฟส เอ 220 บี 210 ซี 200...  
โวลท์ปลายสาย 210...โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง 500...เมตร  
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15...แอมป์ 3...เฟส ใช้สำหรับกิจการ ห้องให้เช่ารายวัน

## 2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด 9...เมตร จำนวน 1...ต้น  
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด...ค.มม. จำนวน...สาย ระยะทาง...เมตร  
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 AW...ค.มม. จำนวน 4...สาย ระยะทาง 70...เมตร  
พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...ค.มม. จำนวน...สาย  
ระยะทาง...เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน...ห้อง)  
รื้อถอน...

## 3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 34,965.14 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 2,447.56 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,412.70 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์)  
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย  
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่ววดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ ๗๖๓

17 พ.ย. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

FM-CO-19

17 พ.ย. 2560