



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

9(1)-๕๒

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอย้ายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(CBR7618A)

อ้างถึง คำร้องที่ 821 ลงวันที่

09 พฤศจิกายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(CBR7618A)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอย้ายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....20.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....100.....เควีเอ
PEA..54-000431.....ติดตั้งที่.....หน้าม.ศิลาธรรม์.....โหลตเฟส เอ.....75.....ปี.....70.....สี.....65.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....เสาสัญญาณโทรศัพท์.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.มม. จำนวน.....1.....สาย ระยะทาง.....20 /.....เมตร
พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย
ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....2,358.78.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....165.11.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....2,523.89.....บาท (.....สองพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบเก้าสตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอย้าย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขว่จเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ ๗๗4

17 พย. 2560

ผบ.ป. , ผบ.ท. , ผบ.ค. , ผบ.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

17 พย. 2560