



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๑(๑)-๓๑๖

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต (CBI0997-U21 ดีไอคอน ศรีราชา)

อ้างอิง คำร้องที่ 839 ลงวันที่

14 พฤศจิกายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต (CBI0997-U21 ดีไอคอน ศรีราชา)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....175.....เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด.....50.....เควีเอ
PEA.59-008557.....ติดตั้งที่.....ถนนบ่อหิน.....โหลดเฟส เอ.....30.....ปี.....25.....ซี.....20.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....เสาสัญญาณโทรศัพท์.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....2.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ต.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....175.....เมตร
พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....สาย
ระยะทาง.....-.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)
รื้อถอน.....สาย 50 A, 50 AW จำนวน 1,1 เส้นระยะทาง 95,95 เมตร (คืนคลัง).....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....52,646.68.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....3,685.27.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....56,331.95.....บาท (.....ห้าหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขววดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ ๗๗

28 พ.ย. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

FM-CO-19

28 พ.ย. 2560