



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๑(๑)-๓๕๙

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นางถาวร รักษาทัพ
 อ้างถึง คำร้องที่ 860 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นางถาวร รักษาทัพ.....นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....140.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....100.....เควีเอ
 PEA. 35-007114.....ติดตั้งที่.....หมู่บ้านสมาร์ทโฮม.....โหลตเฟส เอ.....75.....ปี.....70.....จี้.....60.....
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ด.มม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ด.มม. จำนวน.....2,1.....สาย ระยะทาง.....6,140.....เมตร
 พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ด.มม. จำนวน.....-.....สาย
 ระยะทาง.....-.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)
 รื้อถอน.....-.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....14,014.00.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....982.87.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....15,023.87.....บาท (.....หนึ่งหมื่นห้าพันยี่สิบสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่ววดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 813

0 7 ส.ค. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(Signature)

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

FM-CO-19

0 7 ส.ค. 2560