



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

C-60-H-SRCCS.0741

๑(๑)-๓๖๐

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (CBI0936-U21)
อ้างถึง คำร้องที่ 867 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (CBI0936-U21)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ..... นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....85.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....100.....เควีเอ
PEA 56-015560 ติดตั้งที่.....ถนนวัดเขาบางพระ.....โหลดเฟส เอ.....75.....ปี.....70.....ซี.....60.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....300.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....3.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW ด.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....85.....เมตร
พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย
ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....37,780.30.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....2,644.62.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....40,424.92.....บาท (.....สี่หมื่นสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบสองสตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ใช้ฮวดเจริญ)
ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 812

๐ 7 ค.ค. 2560

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

๐ 7 ค.ค. 2560

FM-CO-19