



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๑(๑) - ๖๖๓

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาย จงกล เหลืองอ่อน
 อ้างถึง คำร้องที่ 833 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ..... นาย จงกล เหลืองอ่อน นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง..... 25เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด..... 250เควีเอ
 PEA 46-008429 ติดตั้งที่..... ถนนวัดเขาบางพระ โหลดเฟส เอ..... 220 บี..... 210 ซี..... 200
 โวลท์ปลายสาย..... 210 โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง..... 300เมตร
 ขอดัดตั้งมิเตอร์ขนาด..... 15แอมป์..... 1เฟส ใช้สำหรับกิจการ..... ที่อยู่อาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ. ขนาด..... 9เมตร จำนวน..... 1ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด..... ค.มม. จำนวน..... สาย ระยะทาง..... เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... 95 AW ค.มม. จำนวน..... 2สาย ระยะทาง..... 25เมตร
 พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... ค.มม. จำนวน..... สาย
 ระยะทาง..... เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน..... ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน..... 15,119.74บาท ภาษี 7% เป็นเงิน..... 1,058.38บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..... 16,178.12บาท (..... หนึ่งในหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบสองสตางค์.....)
 กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ใช้อัตราเจริญ)

ผบ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./819

๐ 7 ส.ค. 2560

ผบป. , ผบห. , ผบค. , ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

FM-CO-19

๐ 7 ส.ค. 2560