



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๑(๑)-364

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาย สมณัส อัดตนาถ
 อ้างถึง คำร้องที่ 827 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นาย สมณัส อัดตนาถ.....นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....250.....เควีเอ
 PEA. 59-000004.....ติดตั้งที่.....บริเวรไร่กล้วย.....โหนดเฟส เอ.....220.....ปี.....210.....ซี.....200.....
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....300.....เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....5.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ต.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....115.....เมตร
 พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....สาย
 ระยะทาง.....-.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)
 รื้อถอน.....-.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....56,327.14.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....3,942.90.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....60,270.04.....บาท (.....หกหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สตางค์.....)
 กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมณัส ใช้อัดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

๐ 7 ส.ค. 2560

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 802

ผบป. , ผบห. , ผบค. , ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

๐ 7 ส.ค. 2560