

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๑(๑)-๓๖๑

จาก ผบค.กฟอ.สรข. ถึง ผจก.กฟอ.สรข.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นาย สมบัติ ยังอยู่สุข
 อ้างถึง คำร้องที่ 918 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้ดับ..... นาย สมบัติ ยังอยู่สุข..... นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง..... 75เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด..... 160เควีเอ
 PEA. 40-019449..... ติดตั้งที่..... ถนนอบจ. บ้านเนินตอง โหลดเฟส เอ. 120ปี 110จ. 100
 โวลท์ปลายสาย..... 210โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง..... 300เมตร
 ขอบเขตติดตั้งมีเตอร์ขนาด..... 15แอมป์..... 1เฟส ใช้สำหรับกิจการ..... ที่อยู่อาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด..... 9เมตร จำนวน..... 3ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด..... ค.มม. จำนวน..... สาย ระยะทาง..... เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... 95 AWค.มม. จำนวน..... 2สาย ระยะทาง..... 75เมตร
 พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... ค.มม. จำนวน..... สาย
 ระยะทาง..... เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน..... ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน..... 35,319.16บาท ภาษี 7% เป็นเงิน..... 2,472.34บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..... 37,791.50บาท (.....สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาท.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่วัดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติที่ สรข.-บค./ 880

ผบ.ป., ผบ.ห., ผบ.ค., ผบ.ค. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.

28 S.A. 2560

FM-CO-19