

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๑(๑)-๓๖๘

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นาย ณรงค์ ลาภวิไล

อ้างถึง คำร้องที่ 922 ลงวันที่

18 ธันวาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ..... นาย ณรงค์ ลาภวิไล..... นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง..... 45เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด..... 160เควีเอ
 PEA 99-907212 ติดตั้งที่..... ถนนเมืองใหม่ใต้โฮลด์เฟส เอ..... 120ปี 110ซี 100
 โวลท์ปลายสาย..... 210โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง..... 200เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด..... 15แอมป์..... 1เฟส ใช้สำหรับกิจการ..... อาคารชั้นเดียว 4 ห้อง.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด..... 9เมตร จำนวน..... 1ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด..... ค.มม. จำนวน..... สาย ระยะทาง..... เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... 95 AWค.มม. จำนวน..... 4สาย ระยะทาง..... 45เมตร
 พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... ค.มม. จำนวน..... สาย
 ระยะทาง..... เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน..... ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน..... 38,107.71บาท ภาษี 7% เป็นเงิน..... 2,667.54บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..... 40,775.25บาท (..... สี่หมื่นเจ็ดร้อยสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไช้หวดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ ๘๘๑

ผบป. , ผบห. , ผบค. , ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

FM-CO-19