

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๑(๑)-๓๖๙

เลขที่ ถึง
 ผจก.กฟอ.สรช.

 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นายกันตภณ หลวงอินทร์
 อ้างถึง คำร้องที่ 875 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นายกันตภณ หลวงอินทร์ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง..... 10เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด..... 160เควีเอ
 PEA 39-018279 ติดตั้งที่ หมู่บ้านบ้านสวนกรีนเพลส โฮลด์เฟส เอ 120 ปี 110 ซี 100
 โวลท์ปลายสาย..... 210 โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง..... เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด..... 5 แอมป์ 1 เฟส ใช้สำหรับกิจการ..... ฟาร์มผักไฮโดรโปนิก.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด..... 9เมตร จำนวน..... 1ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด..... ค.มม. จำนวน..... สาย ระยะทาง..... เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... 95 AW ค.มม. จำนวน..... 2สาย ระยะทาง..... 10เมตร
 พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... ค.มม. จำนวน..... สาย
 ระยะทาง..... เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน..... ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน..... 13,872.24บาท ภาษี 7% เป็นเงิน..... 971.06บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..... 14,843.30บาท (..... หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่วัดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 863

ผบ.ป. , ผบ.ท. , ผบ.ค. , ผบ.ค. ดำเนินการต่อไป.

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

28 S.A. 2560

FM-CO-19