



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นาย ศาสตรา รอดแดง

อ้างถึง คำร้องที่ 060 ลงวันที่

29 มกราคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นาย ศาสตรา รอดแดง.....นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....15.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....100.....เควีเอ
PEA 36-015115.....ติดตั้งที่.....หนองค้อ.....โหลตเฟส เอ.....75.....ปี.....70.....ซี.....60.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา ออ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ด.มม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ด.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....12.....เมตร
พาดสายเมนชาคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ด.มม. จำนวน.....-.....สาย
ระยะทาง.....-.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)
รื้อถอน.....-.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....11,080.50.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....775.64.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....11,856.14.....บาท (.....หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทสิบสี่สตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข้วัดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./

12 ก.พ. 2561

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายสิริพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

12 ก.พ. 2561