



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรข. ถึง ผจก.กฟอ.สรข.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นายกลวิชัย ลิขิตมาศกุล
 อ้างถึง คำร้องที่ 059 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้ครบ..... นายกลวิชัย ลิขิตมาศกุล นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงดันระยะทาง.....110.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....160.....เควีเอ
 PEA.59-010725.....ติดตั้งที่ หมู่บ้านปัญญาวิสัย.....โหลดเฟส เอ.....120.....ปี.....110.....ซี.....100.....
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร
 ขอดัดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....3.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่ฟักอควัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ต.มม. จำนวน.....4.....สาย ระยะทาง.....110.....เมตร
 พาดสายเมนสายเคเบิลสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....สายขนาด 50 A, 50AW จำนวน 1.2 เส้น ระยะทาง 110, 110 เมตร (RM)(คืนคลัง).....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....46,343.59.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....3,244.05.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....49,587.64.....บาท (.....กำหนดเงินกู้ยืม.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายพนักงานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขววดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรข.-บค./ 110

22 ก.พ. 2561

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายสิริพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.

FM-CO-19

22 ก.พ. 2561