



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นางสาวเบญจมาศ งามมีศรี
 อ้างถึง คำร้องที่ 114 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ...นางสาวเบญจมาศ งามมีศรี...นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง...145...เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด...30...เควีเอ
 PEA.24-005286...ติดตั้งที่...ถนนเมืองใหม่เหนือ 3...โหลตเฟส เอ...25...ปี...20...ซี...
 โวลท์ปลายสาย...210...โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง...200...เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด...15...แอมป์...1...เฟส ใช้สำหรับกิจการ...ที่พักอาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ. ขนาด...9...เมตร จำนวน...4...ต้น
 พาดสายอูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด...ด.มม. จำนวน...สาย ระยะทาง...เมตร
 พาดสายอูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...95 AW...ด.มม. จำนวน...2...สาย ระยะทาง...145...เมตร
 พาดสายเมนสายคาด้วยสายอูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...ด.มม. จำนวน...สาย
 ระยะทาง...เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน...ห้อง)
 รื้อถอน...

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน...48,702.06...บาท ภาษี 7% เป็นเงิน...3,409.14...บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...52,111.20...บาท (.....ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่ววดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 111

22 ก.พ. 2561

ผบป. , ผบห. , ผบค. , ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

22 ก.พ. 2561

FM-CO-19