



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นายอนุรักษ์ ยกอินทร์
อ้างถึง คำร้องที่ 027 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นายอนุรักษ์ ยกอินทร์ นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง 15 เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด 250 แอมป์
PEA.58-007753 ติดตั้งที่ บริเวณถนนพระพรหม โหลตเฟส เอ 230 บี 220 ซี 210
โวลต์ปลายสาย 210 โวลต์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง 50 เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 3 เฟส ใช้สำหรับกิจการ โรงกลึง

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด เมตร จำนวน ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง 15 เมตร
พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ค.มม. จำนวน สาย
ระยะทาง เมตร (ดักแถว, ห้องแถว จำนวน ห้อง)
รื้อถอน 50 A, 50AW จำนวน 1.1 เส้น ระยะทาง 10.10 เมตร(คืนคลัง)

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 11,914.65 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 834.03 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,748.68 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบแปดสตางค์)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขว่จตุเรญ)

ผบ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 135

09 ส.ค. 2561

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.