



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.  
 เลขที่ วันที่  
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นาย กฤษฎา กิตติสารวัฒน์  
 อ้างถึง คำร้องที่ 150 ลงวันที่ 05 มีนาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นาย กฤษฎา กิตติสารวัฒน์ นั้น  
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

### 1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....120 เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....160.....ควีเอ  
 PEA. 57-011323 ติดตั้งที่ ม.ไพล์อินเดอะการ์เดนส์ โฮลดเฟส เอ. 120 บี 110 ซี 100  
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร  
 ขอดัดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ทาวนโฮม

### 2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....2.....ต้น  
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร  
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.มม. จำนวน.....4.....สาย ระยะทาง.....120.....เมตร  
 พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย  
 ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)  
 รื้อถอน.....สายขนาด 50 A, 50 AW จำนวน 1,3 เส้น ระยะทาง 120,120 เมตร (RM)(คืนคลัง)

### 3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....77,384.80.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....5,416.94.....บาท  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....82,801.74.....บาท (.....แปดหมื่นสองพันแปดร้อยหนึ่งบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์.....)  
 กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย  
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขษัดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./157

19 มี.ค. 2561

ผบป., ผบห., ผบค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

FM-CO-19

19 มี.ค. 2561