



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นางสุภาพร หาญพัฒนากิจ (ย้ายเสาไฟฟ้า)
 อ้างอิง คำร้องที่ 153 ลงวันที่ 05 มีนาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

นางสุภาพร หาญพัฒนากิจ (ย้ายเสาไฟฟ้า)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....16.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....160.....เควีเอ
 PEA 50-004666 ติดตั้งที่.....ถนนเขาเขียว.....โหลตเฟส เอ.....120.....ปี.....110.....ซี.....100.....
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....40.....เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....-.....แอมป์.....-.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ย้ายเสาไฟฟ้า

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.ม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.ม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....16.....เมตร
 พาดสายเมนชาคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.ม. จำนวน.....-.....สาย
 ระยะทาง.....-.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)
 รื้อถอน.....เสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น (แล้วนำกลับมาใช้ใหม่)

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....11,325.80.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....792.81.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....12,118.61.....บาท (.....หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์.....)
 กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่วัดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 156

19 มี.ค. 2561

ผบป. ,ผบหน. ,ผบค. ,ผค. ดำเนินการต่อไป.

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

19 มี.ค. 2561

FM-CO-19