



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.  
เลขที่ วันที่  
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นาย สมพร พุดกลัด  
อ้างถึง คำร้องที่ 140 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กบ.....นาย สมพร พุดกลัด.....นั้น  
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

## 1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....160.....เควีเอ  
PEA 37-018220 ติดตั้งที่.....ถนนโนรม.....โหลตเฟส เอ.....120.....ปี.....110.....ซี.....100.....  
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....100.....เมตร  
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ร้านค้า

## 2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น  
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร  
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร  
พาดสายเมนชาคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย  
ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)  
รื้อถอน.....

## 3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....7,556.81.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....528.98.....บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....8,085.79.....บาท (.....แปดพันแปดสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์.....)  
กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย  
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ใช้อวดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./๒๕๕

19 ส.ค. 2561

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายสือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

FM-CO-19

19 ส.ค. 2561