



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ (ห้องน้ำสาธารณะ ม.4)

อ้างถึง คำร้องที่ 237 ลงวันที่

03 เมษายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ (ห้องน้ำสาธารณะ ม.4)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นั้น

ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....200.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....50.....เควีเอ
PEA 47-007878.....ติดตั้งที่.....ถนนรอบอ่างบางพระ.....โหลดเฟส เอ.....25.....ปี.....20.....ซี.....15.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ห้องน้ำสาธารณะ.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา กอ. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....200.....เมตร
พาดสายเมนสายค้ำด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย
ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....35,337.51.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....2,473.63.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....37,811.14.....บาท (.....สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบเอ็ดสิบสี่สตางค์.....)
กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่อวดเจริญ)

ผ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./223

26 เม.ย. 2561

ผบป., ผบห., ผบค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

26 เม.ย. 2561