



บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่ายกฟอ.ศรีราชา-

นาย เกษม จินดา

อ้างถึง คำร้องที่ 266 ลงวันที่

23 เมษายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นาย เกษม จินดา.....นั้น  
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....225.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....160.....เควีเอ  
PEA. 52-005436.....ติดตั้งที่.....ถนนโค้งดารา.....โหนดเฟส เอ.....120.....ปี.....110.....ซี.....100.....  
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....300.....เมตร  
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....5.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ร้านถ่ายเอกสารในสำนักงานที่ดิน

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....5.....ต้น  
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร  
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....225.....เมตร  
พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย  
ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)  
รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....59,265.94.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....4,148.62.....บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....63,414.56.....บาท (.....หกหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบสี่บาทห้าสิบบาทสตางค์.....)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย  
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข้ววดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

- 4 พค. 2561

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 244

ผบป. , ผบห. , ผบค. , ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

- 7 พค. 2561