



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑(๑) - ๘๔

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นางสาว สมฤทัย ชมรัตน์

อ้างถึง คำร้องที่ 295 ลงวันที่

04 พฤษภาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นางสาว สมฤทัย ชมรัตน์.....นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....30.....เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด.....250.....เควีเอ
PEA. 37-012111 ติดตั้งที่.....ถนนเก้ากิโล.....โหนดเฟส เอ.....210.....ปี.....200.....ซี.....190.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.มม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....30.....เมตร
พาดสายเมนสายเคเบิลด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.มม. จำนวน.....-.....สาย
ระยะทาง.....-.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)
รื้อถอน.....-.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....15,753.44.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,102.74.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....16,856.18.....บาท (.....หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทสิบแปดสตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่อวดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 296

28 พ.ค. 2561

ผบ.ป., ผบ.ท., ผบค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

* (นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

30 พ.ค. 2561

FM-CO-19