



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

9(1)-87

จาก ผบค.กฟอ.สรข. ถึง ผจก.กฟอ.สรข.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- สำนักงานเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ถนน 3241 - บ่อวิน ซอย 3)
 อ้างถึง คำร้องที่ 334 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

สำนักงานเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ถนน 3241 - บ่อวิน ซอย 3)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ _____ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด สำนักงานเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ถนน 3241 - บ่อวิน ซอย 3)

1.ชื่อผู้ใช้ไฟ _____ บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 4
 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ _____ ที่อยู่อาศัย
 _____ มีผู้ใช้ไฟ _____ แรงสูง 3 เฟส 22 เครวี วงจรที่ 7
 ของสถานี่ควบคุมการจ่ายไฟ _____ บึง _____ อยู่ห่างจากสถานีฯ 22 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ ราย โหลดรวมประมาณ _____ กว.
 รายละเอียด _____ สำนักงานเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ถนน 3241 - บ่อวิน ซอย 3)
 บ้านเลขที่ 389 ม.4 ต. หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 บ้านเลขที่ 422 ม.4 ต. หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ _____ เฟส 22 เครวี ขนาด _____ - _____ เครวี เดิมที่แท๊ป 3
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ _____ แอมป์ เฟส บี _____ แอมป์ เฟส ซี _____ แอมป์ วัด
 โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป _____ - _____ โวลท์ เวลา _____ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก _____ - _____ กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง _____ - _____ เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (/) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด 30 _____ เครวีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน 1 เครื่อง
 ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด _____ - _____ เครวีเอ เป็นระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด _____ - _____ เครวีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

หม้อแปลง

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี ขนาด 30 เควีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

(/) ปีกเสาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 10 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 2 สาย
 ระยะทาง 400 เมตร
 (-) พาดสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงต่ำภายใน

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด
 จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

(/) _____

อุปกรณ์รื้อถอน

ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตขบวน
 ทรัพย์สิน _____

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน 78,530.88 บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน _____ บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน 132,104.26 บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน _____ บาท
แรงต่ำภายใน (ไฟทาง)	เป็นเงิน _____ บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน 16,706.14 บาท
ค่าสำรวจออกแบบ	เป็นเงิน 5,000.00 บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน _____ บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน _____ บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (_____ เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน _____ บาท
รวมเป็นเงิน	_____ บาท

หัก ค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง _____ เป็นเงิน _____ บาท

รวมเป็นเงิน 232,341.28 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 16,263.89 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 248,605.17 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 248,605.17 บาท

(_____ สองแสนสี่หมื่นแปดพันหก ร้อยห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดคืนราคา 6 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ไชยวตเจริญ)

ผ.บ.ก.ฟ.อ.ศรีราชา

28 พ.ค. 2561

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 292

ผบง. , ผบพ. , ผบค. , ผบพ. ดำเนินการต่อไป.



(นายสิอพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

30 พ.ค. 2561