



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑(๑) ๘๘

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นาย อนุวิทย์ วงศ์ธรทิวัตต์

อ้างถึง คำร้องที่ 300 ลงวันที่

07 พฤษภาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นาย อนุวิทย์ วงศ์ธรทิวัตต์.....นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....25.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....160.....เควีเอ
 PEA 56-000366.....ติดตั้งที่.....ซอยนาขาว.....โหลตเฟส เอ.....120.....ปี.....100.....ซี.....80
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร
 ขอตัดตั้งมิเตอร์ขนาด.....5.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ห้องให้เช่า

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายเมนชาคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.มม. จำนวน.....4.....สาย
 ระยะทาง.....25.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....8.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....16,277.62.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,139.43.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....17,417.05.....บาท (.....หนึ่งหมื่นเจ็ดหมื่นสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่ววดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

28 พ.ค. 2561

อนุมัติที่ สรช.-บค./ ๒๑๓

ผบป., ผบพ., ผบค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย สอทอง หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

FM-CO-19

30 พ.ค. 2561